


Installatørvejledning

Opvarmning af WLAN-modul



Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	3
2	Om adapteren	4
2.1	Komponenter	4
2.2	Grundparametre	4
2.3	Kompatibilitet.....	5
3	Om kassen	6
3.1	Sådan pakkes adapteren ud.....	6
4	Forberedelse	7
4.1	Krav til installationssted	7
4.2	Oversigt over elektriske forbindelser	7
5	Installation	8
5.1	Forholdsregler ved installation af adapteren	8
5.2	Oversigt: Installation	8
5.3	Tilslutning af de elektriske ledninger.....	8
5.3.1	Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger	8
5.3.2	Sådan tilsluttes adapteren til enheden	9
5.4	Lukning af adapteren	9
5.4.1	Sådan lukker du adapteren	9
5.5	Montering af adapteren	10
5.5.1	Om montering af adapteren	10
5.5.2	Sådan monteres adapteren på enheden	10
5.6	Åbning af adapteren	11
5.6.1	Om åbning af adapteren	11
5.6.2	Sådan åbner du adapteren	11
6	Start af systemet	13
7	Konfiguration	14
8	Overdragelse til brugeren	15
9	Fejlfinding	16
9.1	Oversigt: Fejlfinding	16
9.1.1	Symptom: LED'erne tændes ikke, når adapteren er tilsluttet til enheden, og strømmen til enheden er slået TIL.....	16
9.1.2	Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden.....	16
9.1.3	Symptom: Der sker ikke noget, når adapteren er i AP-tilstand.....	16

1 Om dette dokument

Målgruppe

Autoriserede installatører

Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**

- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
- Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)

- **Installationsvejledning:**

- Installationsvejledning
- Format: Papir (medfølger i sættet)

- **Installatørvejledning:**

- Installationsvejledning, konfiguration, retningslinjer for anvendelse, ...
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

- **Overensstemmelseserklæring:**



INFORMATION: Overensstemmelseserklæring

Daikin Europe N.V. erklærer hermed, at radioudstyret af typen BRP069A71 er i overensstemmelse med EU-direktivet 2014/53/EU. Den oprindelige overensstemmelseserklæring findes på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde overensstemmelseserklæringen for din enhed.


Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din forhandler.

Den originale vejledning er skrevet på engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

2 Om adapteren

Trådløs LAN-adapter for tilslutning af varmepumpesystemet til Daikin Cloud via internettet, så varmepumpesystemet kan styres med appen ONECTA.

2.1 Komponenter



Komponent	Beskrivelse
RUN	- LED TÆNDT: Adapteren er aktiv som station og tilsluttet et netværk. - LED blinker: Adapteren er aktiv som station og endnu ikke tilsluttet et netværk.
AP	- LED TÆNDT: Adapteren er aktiv som adgangspunkt og mobilenhed er tilknyttet. - LED blinker: Adapteren er aktiv som adgangspunkt, men ingen mobilenhed er tilknyttet endnu.
SETUP	Tryk for at tilslutte adapteren til en router.
MODE	Hold nede for at slå AP-tilstand til og fra.
POWER	Tryk for at nulstille adapteren.

2.2 Grundparametre

Parameter	Værdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Udgangseffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv udstrålet effekt	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 14 V / 100 mA

2.3 Kompatibilitet

Sørg for, at varmepumpesystemet er kompatibelt til anvendelse med adapteren. Se installatørvejledningen til varmepumpesystemet for flere oplysninger.


3 Om kassen

Vær opmærksom på følgende:

- Man SKAL kontrollere enheden for beskadigelse, og om den er komplet, når den leveres. Den ansvarlige hos transportfirmaet skal STRAKS have besked om eventuelle skader eller manglende dele.
- Anbring den emballerede enhed så tæt som muligt på det endelige placeringssted for at forhindre skader under transporten.
- Forbered den passage, hvor du vil bringe enheden til dens endelige placeringssted.

3.1 Sådan pakkes adapteren ud

- 1 Åbn æsken.
- 2 Tag adapteren ud.
- 3 Skil tilbehøret ad.



- a Adapter
- b Adapterholder med dobbelklæbende tape
- c Kabelholdebeslag
- d Kabelbinder
- e Tilslutningskabel
- f Installationsvejledning
- g Tape til adapterholder
- h Mærkat til manual
- i Skruer

4 Forberedelse


4.1 Krav til installationssted

- Adapteren er kun beregnet til indendørs montering på indendørsenheden i tørre omgivelser.
- Den nøjagtige placering af adapteren afhænger af indendørsenhedens type. Se tillægsbogen for ekstraudstyr til indendørsenheden for flere oplysninger.
- Adapteren er designet til kun at blive installeret i lodret stilling.
- Adapteren er konstrueret til drift med omgivende temperaturer i området 5~35°C.

Adapteren må IKKE installeres på følgende steder:

- På steder, hvor den er udsat for direkte sollys.
- På steder, hvor den er i nærheden af en varmekilde.
- På steder, hvor den udsættes for en dampkilde.
- På steder, hvor den udsættes for maskinoliedampe.

4.2 Oversigt over elektriske forbindelser



5 Installation

5.1 Forholdsregler ved installation af adapteren



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Sluk for strømforsyningen, før du installerer adapteren.
- Adapteren må IKKE håndteres med våde hænder.
- Lad IKKE adapteren blive våd.
- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren.
- Hold i stikket ved frakobling af tilslutningskablet.
- Sluk for strømforsyningen, hvis adapteren skulle blive beskadiget.

Symbol	Forklaring
	Apparater mærket med dette symbol er sikret med dobbelt isolering og kræver ingen sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jording).

5.2 Oversigt: Installation

Installationen af adapteren består af følgende trin:

- 1 Tilslutning af de elektriske ledninger;
- 2 Lukning af adapteren;
- 3 Montering af adapteren på enheden.



INFORMATION

Placeringen for tilslutning af elektriske ledninger på indendørsenheden, og hvor adapteren skal monteres, afhænger af indendørsenhedens type. Se tillægsgbogen for ekstraudstyr til indendørsenheden for flere oplysninger.

5.3 Tilslutning af de elektriske ledninger

5.3.1 Forholdsregler ved tilslutning af de elektriske ledninger



INFORMATION

Læs også forholdsreglerne og kravene i følgende kapitler:

- Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- Forberedelse




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

Tænd IKKE for strømforsyningen, før du har tilsluttet de elektriske ledninger, lukket adapteren og monteret den på indendørsenheden.


5.3.2 Sådan tilsluttes adapteren til enheden

- 1 Adskil den øverste del af kabinettet fra den nederste del af kabinettet.



- a Øverste del af kabinet
- b Adapter PCB
- c Nederste del af kabinettet

- 2 Tilslut den gaffelformede ende af tilslutningskablet til indendørsenheden.
- 3 Tilslut den anden ende af tilslutningskablet til stikket på adapterens PCB.
- 4 Fastgør kablet, og sørg for trækaflastning.



- a Adapter (leveres som tilbehør)
- b Tilslutningskabel (leveres som tilbehør)
- c Brugergrænsefladepanel for indendørsenheden
- A11P Hoved-printkort i MMI (= brugergrænsefladen til indendørsenheden)
- X5 Stik til den korte del af den gaffelformede ende
- X9 Stik til den lange del af den gaffelformede ende



INFORMATION

Den nøjagtige placering af adapteren og føringen af tilslutningskablet afhænger af typen af indendørsenhed. Se tillægsbogen for ekstraudstyr til indendørsenheden for flere oplysninger.




INFORMATION

Sørg for trækaflastning ved indendørsenheden ved hjælp af kabelbinderen og kabelholdebeslaget, der medfølger som tilbehør.


5.4 Lukning af adapteren

5.4.1 Sådan lukker du adapteren

- 1 Hægt forsiden af kabinettet ind i bagsiden af kabinettet.




2 Indsæt de 2 skruer fra tilbehørsposen.



BEMÆRK

Når du har lukket adapteren, skal du kontrollere, at forbindelseskablet er sikkert fastgjort.



5.5 Montering af adapteren

5.5.1 Om montering af adapteren

Monter adapteren på indendørsenheden ved hjælp af holderen og tapen, der findes i tilbehørsposen.




BEMÆRK


- Sørg for, at den del af indendørsenheden, som holderen monteres på, er ren.
- Sørg for at montere holderen fast på indendørsenheden, så den kan bære adapterens vægt.

5.5.2 Sådan monteres adapteren på enheden

1 Sæt den dobbeltklæbende tape på adapterholderen.



- 2 Monter holderen på indendørsenheden ved hjælp af tapen.
- 3 Skub adapter ind i holderen.



INFORMATION

Den nøjagtige placering af holderen afhænger af indendørsenhedens type. Se tillægsbogen for ekstrastyr til indendørsenheden for flere oplysninger.

5.6 Åbning af adapteren

5.6.1 Om åbning af adapteren

Den almindelige installationsprocedure omfatter IKKE, at adapteren åbnes. Men hvis du skal åbne den, følges nedenstående procedure.




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


Før adapteren åbnes, skal du slå strømmen til indendørsenheden FRA.

5.6.2 Sådan åbner du adapteren

- 1 Fjern skruerne med en skruetrækker.




- 2 Løft forsiden af kabinettet ud fra bagsiden af kabinettet.



6 Start af systemet

Adapteren får sin strøm fra indendørsenheden. For at adapteren kan fungere, skal du sørge for, at den er forbundet til indendørsenheden, og at indendørsenheden er tændt.

Efter at systemet tændes, bliver LED'erne RUN og AP tændt og slukkes igen, når adapteren er klar til drift. Afhængigt af systemets opbygning kan det tage op til 1 minut, før adapteren er klar til drift.



INFORMATION

Før du starter systemet, skal du kontrollere, at adapteren er lukket og korrekt monteret på indendørsenheden.

7 Konfiguration

For at konfigurere adapteren skal du åbne appen ONECTA på din mobilenhed og følge vejledningen i appen. Appen ONECTA findes på Google Play og i App Store:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



8 Overdragelse til brugeren

Når du har installeret og konfigureret adapteren, skal du overdrage denne installationsvejledning til brugeren og gøre denne opmærksom på følgende sikkerhedsforholdsregler.



FARE

- Du må IKKE adskille, ændre eller reparere adapteren. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Adapteren må IKKE blive våd, og den må ikke bruges under badning eller andre aktiviteter med vand. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette kan skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Brug IKKE adapteren i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller brandalarmudstyr. Dette kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.
- Hvis der opstår unormal lugt, lyd eller overophedning, eller der kommer røg ud af adapteren, skal du straks frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.
- Hvis du taber eller beskadiger adapteren, skal du frakoble indendørsenheden fra dens strømforsyning. Ellers kan der opstå skader og funktionsfejl. Hvis dette sker, skal du kontakte din forhandler.



BEMÆRK

Brug ikke adapterne i nærheden af mikrobølgeovne. Dette kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.

9 Fejlfinding

9.1 Oversigt: Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad man skal gøre i tilfælde af problemer. Det indeholder oplysninger om løsning af problemer baseret på symptomerne nedenfor.

- 9.1.1 Symptom: LED'erne tændes ikke, når adapteren er tilsluttet til enheden, og strømmen til enheden er slået TIL



Mulige årsager	Afhjælpning
Adapteren er forbundet med ledninger til de forkerte stik på indendørsenheden.	Kontrollér, at LAN-adapteren er korrekt forbundet til indendørsenheden. Se retningslinjerne for tilslutning i vejledningen til indendørsenheden.



- 9.1.2 Symptom: Adapteren reagerer IKKE på interaktion med indendørsenheden



Mulige årsager	Afhjælpning
Kablet for tilslutning af adapteren til indendørsenheden er ikke kompatibelt med enheden.	Kontrollér, at du er tilsluttet til en kompatibel enhed. Kontroller i vejledningen til indendørsenheden, at indendørsenheden er kompatibel med adapteren

- 9.1.3 Symptom: Der sker ikke noget, når adapteren er i AP-tilstand

Mulige årsager	Afhjælpning
Firmwaren er ødelagt.	Kontakt din forhandler for at rapportere problemet med firmwaren.







ERC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P624189-1B 2023.10